



Kleine Anfrage

des Abgeordneten Niclas Dürbrook (SPD)

und

Antwort

der Landesregierung – Ministerin für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

Raumschießanlagen der Landespolizei

Vorbemerkung des Fragestellers:

Der Landtag hat die Landesregierung am 23. November 2023 einstimmig gebeten, die Schießaus- und -fortbildung durch funktionstüchtige Raumschießanlagen sicherzustellen und verfahrensbeschleunigende Möglichkeiten intensiv zu nutzen.¹

1. Welche Raumschießanlagen für die Schießausbildung der Landespolizei sind seit dem 4. Oktober 2023 wann und aus welchen Gründen nicht oder nur eingeschränkt nutzbar gewesen?

Antwort:

Raumschießanlage (RSA)	Nutzungseinschränkung ab 4.10.2023	Grund
Kiel	- durchgängige Sperrung	- nicht richtlinienkonforme Raumluftechnische Anlage (RLTA), d.h. die Luftaustauschmenge ist zu gering

¹ <https://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl20/drucks/01600/drucksache-20-01666.pdf>

Heide	<ul style="list-style-type: none"> - eingeschränkter Betrieb, d.h. es ist nur ein reduzierter Schießbetrieb möglich 	<ul style="list-style-type: none"> - nicht richtlinienkonforme RLTA, d.h. die Luftaustauschmenge ist zu gering - Ansauggefahr von Treibladungspulverresten durch bodennahe Ansaugkanäle
Ratzeburg	<ul style="list-style-type: none"> - zur Senkung der Feinstaubbelastung ist nur ein eingeschränkter Betrieb möglich, nach 45 Minuten ist der Schießbetrieb für einen vollständigen Luftaustausch für 15 Minuten zu unterbrechen - es darf nur schadstoffarme MEN-9mm-PEP 2.0 Munition verwendet werden, also nur die P99 und die MP5, aber keine MCX 	<ul style="list-style-type: none"> - nicht richtlinienkonforme RLTA, d.h. die Luftaustauschmenge ist zu gering
Flensburg	<ul style="list-style-type: none"> - aufgrund der baulichen Gegebenheiten sind in dieser RSA keine Distanzschüsse möglich, da die Schießbahnsohle nur 14m lang ist. - vom 9. – 12. Februar 2024 war die Schließung der RSA aufgrund einer defekten Fluchttür erforderlich. - eingeschränkte Nutzbarkeit, 	<ul style="list-style-type: none"> - der Steuerrechner für die Anlagensteuerung und Zieldarstellung lässt sich nicht mehr starten, die Reparatur ist beauftragt
Eutin	<ul style="list-style-type: none"> - wiederholte kurzfristige Ausfälle 	<ul style="list-style-type: none"> - zeitnah behebbarer Ausfall der Steuerrechner für die Anlagensteuerung und Zieldarstellung
Neumünster	<ul style="list-style-type: none"> - wiederholte kurzfristige Ausfälle 	<ul style="list-style-type: none"> - zeitnah behebbarer Ausfall der Steuerrechner für die Anlagensteuerung und Zieldarstellung

Rendsburg	- wiederholte kurzfristige Ausfälle - vom 20.12.23 bis zum 12.02.2024 und vom 14. – 19.03.2024 bestanden Nutzungseinschränkungen durch eingeschränkten Betrieb der Bildarstellungsfläche	- zeitnah behebbarer Ausfall der Steuerrechner für die Anlagensteuerung und Zieldarstellung - ein defekter Motor des Papiervorschubs musste ausgetauscht und später ein Kabelbruch und Relaisdefekt behoben werden
Itzehoe	- wiederholte kurzfristige Ausfälle	- zeitnah behebbarer Ausfall der Steuerrechner für die Anlagensteuerung und Zieldarstellung

Die Landespolizei hat die Nutzung der RSAen mit der Mitteldistanzwaffe HK437 untersagt, nachdem das Abprallverhalten des neuen Kalibers .300 blackout in den RSA überprüft worden war. Die Geschosse konnten unerwartet und entgegen der Schießstandrichtlinie bei einem Auftreffwinkel von 90° bis 25° nicht immer im Bodenaufbau gehalten werden, sondern trafen in Einzelfällen niedrigenergetisch nach ca. 20cm wieder aus dem Boden aus. Es ist anzunehmen, dass der Bodenbelag aufgrund seines Alters ausgehärtet ist

Träfe ein ausgetretenes Geschoss an die mit Holzlatten (Speatlattung) verkleideten Seitenwänden auf, bestünde eine Rückprallgefahr in Richtung der Schießenden. Daher wurde die Nutzung der RSA mit den neuen Mitteldistanzwaffe HK437 Anfang Juni 2024 vorsorglich untersagt.

Der Schießbetrieb für die Handfeuerwaffen P99 und MP5 ist nicht betroffen, ebenso nicht der Schießbetrieb mit der MXC, für die besondere Übungsmunition verwendet wird.

2. Ist die Bedarfsplanung für eine langfristige Lösung zur Sicherstellung der Schießausbildung in Kiel mittlerweile erarbeitet? Wenn nein, bis wann ist mit einer Fertigstellung der Bedarfsplanung zu rechnen? Wie ist der weitere Zeitplan für die Sicherstellung der Schießausbildung in Kiel?

Antwort:

Parallel zur aktuell vorgesehenen Sanierung der Raumschießanlagen (RSA) in Kiel erfolgt die Bedarfsplanung für alle (perspektivischen) Standorte der RSA, u. a. auch für die PD Kiel, um den längerfristigen Bedarf sicherzustellen. Entsprechende Ergebnisse werden im 3. Quartal 2025 erwartet.

Darüber hinaus wird die Schießausbildung organisatorisch sichergestellt, indem auf andere RSA ausgewichen wird und externe Schießanlagen, z.B. Schießplätze der Bundeswehr, für Outdoor-Trainings angemietet werden.

3. Ist der Sachstand von Oktober 2023 noch aktuell, dass die Raumschießanlagen in Kiel, Ratzeburg und Lübeck ertüchtigt und für die Polizeidirektionen Itzehoe, Flensburg und Bad Segeberg neue Anlagen gebaut werden sollen? Wenn nein, was hat sich seitdem geändert? Wie sieht der konkrete Zeitplan für die einzelnen Anlagen aus?

Antwort:

Der Sachstand ist weiterhin aktuell. Die Sanierung der drei Anlagen in Kiel, Ratzeburg und Lübeck wird jeweils mit einem Jahr Abstand zu einander geplant und ausgeführt. Um die Schießaus- und -fortbildung aufrecht zu erhalten wurde auf eine parallele Sanierung der RSA der PD Kiel, Lübeck und Ratzeburg verzichtet.

Für die RSA der PD Itzehoe ist eine Anmietung geplant, derzeit finden die Vertragsverhandlungen statt. Für die RSA der PD Bad Segeberg finden Gespräche mit Investoren statt. Inwieweit die RSA für die PD Flensburg im Rahmen eines beabsichtigten Neubaus für das Dienstgebäude der PD Flensburg realisiert werden kann, wird aktuell geprüft.

4. Was haben die Gespräche mit Investoren für mögliche neue Raumschießanlagen ergeben?

Antwort:

Siehe Antwort zu Frage 3

5. Welche verfahrensbeschleunigenden Möglichkeiten wurden zur Sicherstellung der Schießaus- und -fortbildung durch funktionstüchtige Raumschießanlagen bislang genutzt?

Antwort:

Die Planung der Sanierungsleistung für die RSA in Kiel konnte beschleunigt national statt europaweit ausgeschrieben und somit schneller beauftragt werden.